C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna august 2022

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **184** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	Clor rezid	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	1,01	7,51	0,28	
2	Grădiniţa 4	a	a	a	0,10	2,9	0	0	<0,1	1,31	100	7,53		6,61
3	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0,05	<0,1	1,12	1,06	7,64		9,09
4	Grădiniţa 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,02	<0,1	1,17	1,03	7,66		4,99
5	s/p 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0,36	<0,1	1,18	1,07	7,65		
6	s/p2	a	a	a	1,35	15,5	1,60	0,17	<0,1	1,60	1,14	7,66	1,10	
7	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	1,04	7,58		
8	s/p8	a	a	a	0,29	5,9	0	0,02	<0,1	1,10	1,33	7,57		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	1,01	7,49		
10	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	0,99	7,49	10,84	
11	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,07	0,99	7,52		
12	O.F.M.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,12	1,01	7,54		
13	"Asito"	a	a	a	0,45	8,1	0	0	<0,1	1,12	1,04	7,57		
14	C.S.P.	a	a	a	0,14	4,4	0	0,07	<0,1	1,12	1,03	7,59		
15	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,09	1,02	7,61	10,39	
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,40	1,20	7,53	9,45	