C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna august 2025

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma Anexa 1 LP 182/2019	**0**	**0**	**0**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Baza	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,47	1,02	7,92	
2	Grădiniţa 2	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,00	7,88	13,68
3	31 August,67	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,00	7,88	
4	O.F.M.	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,00	7,86	
5	"Asito"	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,03	7,80	
6	CSP	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,04	7,83	
7	Grădiniţa 6	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,44	1,01	7,86	11,39
8	Grădiniţa 12	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,49	1,37	7,67	20,70
9	Grădiniţa 4	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,00	7,76	13,10
10	Grădiniţa 5	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,14	7,71	13,40
11	s.Lucașeuca(grăd.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,30	1,00	7,78	
12	s.Lucașeuca(școala.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,30	1,00	7,78	
13	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,14	7,65	
14	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,12	7,66	
15	s.Step-Soci(grădinița)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,12	7,71	