C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna decembrie 2024

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,26	0,99	7,94	3,60
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,08	0,7	0	0,02	<0,1	1,20	0,98	7,92	9,79
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,08	0,7	0	0,01	<0,1	1,20	0,98	7,93	7,71
4	Baza	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,96	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	0,98	8,00	6,08
6	31 August,67	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	0,96	8,00	
7	O.F.M.	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	0,96	7,99	
8	"Asito"	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,22	0,98	7,98	
9	CSP	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,22	0,99	7,99	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,22	0,99	7,97	11,31
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,36	1,13	7,94	10,97
12	s. Selişte(Şcoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,82	
13	s. Selişte(magazin)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,81	
14	s.Lucaşeuca(grăd.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,80	
15	s.Lucaşeuca(şcoala.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,80	
16	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,26	1,10	7,82	
17	s.Step-Soci(grădiniţa)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,10	7,84	
18	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,25	1,10	7,84	