C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna septembrie 2024

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,12	1,01	7,68	11,36
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,08	0,7	0	0,05	<0,1	1,12	1,08	7,68	12,43
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,08	0,7	0	0,06	<0,1	1,12	1,13	7,70	12,43
4	Baza	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,00	7,54	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,00	7,57	5,51
6	31 August,67	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,00	7,54	
7	O.F.M.	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,00	7,60	
8	"Asito"	a	a	a	0,08	0,7	0	0,01	<0,1	1,18	1,06	7,64	
9	CSP	a	a	a	0,08	0,7	0	0,05	<0,1	1,18	1,03	7,68	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	1,01	7,80	7,93
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,31	1,31	7,67	10,91
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	0,93	7,76	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	1,00	7,76	
14	s. Seliște(Şcoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	1,00	7,82	
15	s. Seliște(magazin)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	1,00	7,83	
16	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,09	1,09	7,68	
17	s.Step-Soci(grădiniţa)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,09	1,08	7,70	
18	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,09	1,07	7,72	