C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna mai 2025

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	0,98	7,38	11,98
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,10	0,8	0,19	0,53	<0,1	1,28	1,09	7,36	14,40
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,10	0,8	0,20	0,29	<0,1	1,28	1,08	7,36	10,18
4	Baza	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,25	1,00	7,21	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,23	1,00	7,30	13,16
6	31 August,67	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,23	1,00	7,30	
7	O.F.M.	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,23	1,00	7,30	
8	"Asito"	a	a	a	0,10	0,8	0	0,07	<0,1	1,25	1,02	7,31	
9	CSP	a	a	a	0,10	0,8	0	0,14	<0,1	1,25	1,02	7,31	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,25	0,99	7,33	10,91
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,10	0,8	0	0,06	<0,1	1,28	1,50	7,24	7,37
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,25	1,02	7,91	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,25	1,02	7,88	
14	s. Seliște(Şcoala)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,25	1,02	7,88	
15	s. Seliște(magazin)	a	a	a	0,20	3,1	0	0	<0,1	1,25	1,02	7,86	
16	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,08	7,29	
17	s.Step-Soci(grădiniţa)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,08	7,30	
18	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,28	1,08	7,30	