

Coordonat:

Inginer S.S.M.al  
Regiei Apa Canal-Orhei S.A.  
Mihail CHIPERI

Aprobat:

Director general al  
Regiei Apa Canal-Orhei S.A.

Carp V.I

Caiet de sarcini la executarea lucrarilor de incercari a utilajului electric, si de verificare a capacitatii de protectie contra electricutarilor

Denumirea lucrarilor					
Denumirea obiectelor	Masurarea rezistentei izolatiei la cabluri, linii si infasurari Volum/ buc.	Masurarea rezistentei la priza de pamint cu diag.pina 20m,vol/buc.	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la ele vol/buc	Masurarea impedantei circuit Bucla "faza-zero" vol/buc	Intocmirea sau ajustarea schemelor la utilajul electric, schem.
SP-1	16	1	12	6	2
SP-2	22	2	20	10	3
SP-3	14	2	16	6	2
SP-4	22	1	14	4	2
SP-5	24	1	18	6	2
SP-6	16	1	8	4	1
SP-7	6	1	4	2	1
SP-8	8	1	14	4	2
SRP-1	19	1	14	4	2
SRP-2	26	1	24	6	3
SRP-3	14	2	16	6	2
S.Red.	7	1	8	4	1
Baza	26	1	29	4	2
ZUC	140	2	216	14	5
Sediu	28	1	18	6	3
SPP com.	28	1	24	4	3
Mit.1	10	5	16	5	5
S. Epr.	60	3	56	12	6
SP La hotar	12	1	16	4	2
SP Budei	6	1	10	3	1
SP Salciilor	8	1	12	3	1
SP Seliste	5	1	7	2	1
SP Lucaseuca	5	1	7	2	1
SP Lacram.	4	1	6	2	1

Ex.: A. Moscovciuc

10.11.20.