APROBAT:
Director general
M.Chiperi

C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna ianuarie 2020

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **183** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	**Denumirea punctelor de control**	**E.Coli**	**B.Colifor**	**Enterococ**	**Turbiditate**	**Coloraţia**	**NH4+**	**NO2-**	**Fe3+**	**Oxidabilitate**	**Conductivitate a**	**pH**	**Clor rezid**	**NO3-**
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,81	0,89	7,54		
2	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,81	0,88	7,55	0,21	
3	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,85	0,89	7,56		
4	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,81	0,89	7,55		9,67
5	coleg.pedag.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,81	0,89	7,55		
6	Grădiniţa 5	a	a	a	0,24	5,1	0	0	<0,1	0,81	0,91	7,57		5,76
7	Grădiniţa 8	a	a	a	0,34	6,6	0	0	<0,1	0,85	0,91	7,59		8,55
8	s/p4	a	a	a	0,34	6,6	0	0,05	<0,1	0,82	0,89	7,58		
9	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,91	0,90	7,54		15,16
10	dispanser	a	a	a	0,05	0,7	0	0,10	<0,1	0,99	0,92	7,57		
11	C.S.P.	a	a	a	0,05	0,7	0	0,04	<0,1	1,00	0,92	7,58		
12	s/p2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,07	0,90	7,52	1,06	
13	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,15	0,89	7,58		14,53
14	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,15	0,92	7,52		
15	s/p 8	a	a	a	0,29	6,6	0	0	<0,1	1,27	1,07	7,52		
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,24	1,08	7,55		14,98