C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna aprilie 2024

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitate a	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,20	0,94	7,70	3,66
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,20	0,98	7,73	4,05
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,20	0,99	7,73	6,30
4	Baza	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,57	0,94	7,80	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,40	0,97	7,78	12,26
6	31 August,67	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,43	0,99	7,80	
7	O.F.M.	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	0,99	7,79	
8	"Asito"	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,24	1,00	7,81	
9	CSP	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,00	7,81	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	0,92	10,3	0	0	<0,1	1,27	0,99	7,79	10,24
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,32	1,20	7,70	7,20
12	s.Lucașeuca(mag.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,01	7,81	
13	s.Lucașeuca(școal	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,00	7,81	
14	s.Lucașeuca(grădi	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,01	7,81	
15	s. Selişte(Şcoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	0,99	7,82	
16	s. Selişte(magazin)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,27	1,00	7,83	
17	s.Budei(magazin)	a	a	a	0,29	4,4	0	0	<0,1	0,99	1,20	7,74	
18	s.Step-Soci(grădini	a	a	a	0,39	5,9	0	0	<0,1	0,99	1,20	7,76	
19	s.Step-Soci(scoala	a	a	a	0,14	2,2	0	0	<0,1	0,99	1,20	7,75	