C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna ianuarie 2025

№ d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enterococ	Turbiditate	Coloraţia	NH_4^+	NO_2^-	Fe^{3+}	Oxidabilitate	Conductivitatea	pH	NO_3^-
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**50**
1	Grădiniţa 4	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,18	0,97	8,01	8,89
2	Grădiniţa 5	a	a	a	0,08	0,7	0	0,02	<0,1	1,18	0,97	7,99	8,44
3	Grădiniţa 8	a	a	a	0,08	0,7	0	0,01	<0,1	1,18	0,97	7,98	9,11
4	Baza	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,36	1,01	8,04	
5	Grădiniţa 2	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,28	0,99	7,89	3,56
6	31 August,67	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	0,97	7,84	
7	O.F.M.	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	0,97	7,89	
8	"Asito"	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,44	0,98	7,,78	
9	CSP	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,44	0,98	7,79	
10	Grădiniţa 6	a	a	a	1,17	11,8	0	0	<0,1	1,44	1,18	7,86	6,53
11	Grădiniţa 12	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,46	1,04	7,78	3,56
12	s.Lucaşeuca(şcoala.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	1,00	7,44	
13	s.Lucaşeuca(grăd.)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	1,00	7,42	
14	s. Seliste(Şcoala)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	1,00	7,42	
15	s. Seliste(magazin)	a	a	a	0,08	0,7	0	0	<0,1	1,33	1,00	7,43	
16	s.Budei(punct.med.)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1,10	7,93	
17	s.Step-Soci(grădinita)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1,10	7,90	
18	s.Step-Soci(scoala)	a	a	a	0,10	0,8	0	0	<0,1	1,36	1,10	7,90	