APROBAT:
Director general
M.Chiperi

C E R T I F I C A T

referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici şi chimici în punctele de control coordonate cu C.S.P.Orhei

în luna februarie 2020

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,
s-au efectuat **183** analize bacteriologice şi chimice

№ d/r	**Denumirea punctelor de control**	**E.Coli**	**B.Colifor**	**Enterococ**	**Turbiditate**	**Coloraţia**	**NH4 +**	**NO2-**	**Fe3+**	**Oxidabilitate**	**Conductivitate a**	**pH**	**Clor rezid**	**NO3-**
	Norma	**a**	**a**	**a**	**5**	**20**	**0,5**	**0,5**	**0,3**	**5**	**<2,5**	**6,5-9,5**	**0,3-0,5**	**50**
1	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,93	0,89	7,52		
2	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,04	0,88	7,53	0,21	
3	31 August,67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,23	0,89	7,54		
4	Grădiniţa 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,25	0,89	7,55		12,91
5	coleg.pedag.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,93	0,89	7,55		
6	Grădiniţa 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,94	0,91	7,54		11,25
7	Grădiniţa 8	a	a	a	0,24	5,9	0	0	<0,1	0,96	0,91	7,56		14,17
8	s/p4	a	a	a	0,10	2,9	0	0,05	<0,1	0,98	0,89	7,57		
9	Grădiniţa 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,22	0,90	7,55		12,46
10	dispanser	a	a	a	0,19	4,4	0	0,04	<0,1	1,31	0,92	7,52		
11	C.S.P.	a	a	a	0,19	4,4	0	0,01	<0,1	1,06	0,92	7,54		
12	s/p2	a	a	a	0,97	15,5	0,66	0,03	<0,1	1,32	0,90	7,51	1,06	
13	Grădiniţa 6	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,19	0,89	7,55		14,17
14	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,06	0,92	7,52		
15	s/p 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,01	<0,1	1,06	1,07	7,51		
16	Grădiniţa 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,06	1,08	7,55		22,72