

# CERTIFICAT

**referitor la calitatea apei potabile după indicii bacteriologici  
și chimici în punctele de control coordonate  
cu C.S.P.Orhei**

**în luna noiembrie 2020**

În laborator au fost prezentate **16** probe de apă potabilă,  
s-au efectuat **184** analize bacteriologice și chimice

No d/r	Denumirea punctelor de control	E.Coli	B.Colifor	Enteroc c	Turbiditat e	Colorația	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Fe <sup>3+</sup>	Oxidabilit ate	Conducti vitatea	pH	Clor rezid	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
	Norma	a	a	a	5	20	0,5	0,5	0,3	5	<2,5	6,5- 9,5	0,3- 0,5	50
1	s/p3	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	0,97	0,90	7,00	0,28	
2	Grădinița 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,03	0,90	7,00		13,68
3	Grădinița 5	a	a	a	0,05	0,7	0	0,04	<0,1	1,00	0,93	7,00		14,94
4	Grădinița 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0,02	<0,1	1,00	0,95	7,00		13,50
5	s/p 4	a	a	a	0,05	0,7	0	0,36	<0,1	1,20	0,95	7,00		
6	s/p2	a	a	a	0,19	5,9	1,07	0,13	<0,1	1,20	1,01	7,00	1,06	
7	s/p 1	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,19	0,92	7,00		
8	s/p 8	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,03	1,01	7,00		
9	Baza	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,03	0,90	7,00		
10	Grădinița 2	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,03	0,92	7,00		12,46
11	31 August.67	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,00	0,92	7,00		
12	Oficiul munc.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,09	0,93	7,00		
13	"Asito"	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,11	0,93	7,00		
14	C.S.P.	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,11	0,93	7,00		
15	Grădinița 6	a	a	a	0,10	2,9	0	0	<0,1	1,09	1,01	7,00		8,94
16	Grădinița 12	a	a	a	0,05	0,7	0	0	<0,1	1,14	1,01	7,00		14,65

Probele a colectat laborantul chimist \_\_\_\_\_

V.Pârva

Investig. a efectuat ing.bacteriolog \_\_\_\_\_

L.Armanov

Investig. a efectuat ing. chimist \_\_\_\_\_

O.Vacarenco

Șeful STPM \_\_\_\_\_

Gh.Roșcovan